

Procedura: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Elemento sottoposto a controllo	Normativa di riferimento	Criterio di conformità verificato
ACQUA POTABILE Acquedotto Pubblico o Pozzo privato	Reg CE 852/04 all.II cap.VII punto 1 a DLgs 31/2001 e successive modifiche	Prevede utilizzo di acqua potabile (ad eccezione di quella utilizzata per produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento degli impianti frigoriferi)
		L'approvvigionamento da pozzo privato necessita di autorizzazione all'utilizzo rilasciata dalla Provincia e giudizio di potabilità dell'acqua rilasciata da ASL
Presenza di Serbatoio e/o Cisterne e impianti di trattamento	Reg CE 852/04 all.II cap.VII punto 1 a DLgs 31/2001 e successive modifiche	Verifica dei requisiti dell'acqua potabile in presenza di serbatoio e/o cisterne di accumulo e di impianti di trattamento
Utilizzo di ghiaccio	Reg CE 852/04 all.II cap.VII punto 4	Il ghiaccio che entra a contatto con gli alimenti ottenuto da acqua potabile e fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione
Vapore	Reg CE 852/04 all.II cap.VII punto 5	Rispetto dei requisiti della acqua potabile per il vapore usato direttamente a contatto con gli alimenti
Aggiuntivi per IMPIANTI RICONOSCIUTI	Reg CE 852/04 all.II cap.VII punto 6	Presenza di documentazione attestante l'approvvigionamento idrico
	Decreto Legislativo N. 31 02.02.2001 e successive modifiche	Programma dei controlli microbiologici e chimici da effettuare presso laboratorio riconosciuto (<i>prelievi effettuati a rotazione dai diversi punti di erogazione dell'acqua potabile</i>);
	<i>Accordo stato Regioni R.A. n. 147/csr del 25.07.2012 Parte I, Cap.3.</i>	<i>Limiti di accettabilità compreso cloro residuo in rete e Provvedimenti da effettuare in caso di superamento dei limiti</i>
		<i>Planimetria dello stabilimento riportante la identificazione dei punti di erogazione dell'acqua potabile , tracciato della rete idrica interna sia potabile che non potabile;</i>
	D.M. 07.02.2012, n 25 (Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano)	Descrizione di eventuali trattamenti eseguiti su acqua potabile, potabilizzata (clorazione, UV, ozono e tecnologica) e procedura di manutenzione e verifica del funzionamento degli impianti di trattamento Documentazione tecnica relativa all'impianto di trattamento , descrizione del suo funzionamento (<i>scheda tecnica, programma di manutenzione , schema di posizionamento di sonde acustiche o allarmi</i>);
Registrazioni	<i>Accordo stato Regioni R.A. n. 147/csr del 25.07.2012 2012 Parte I, Cap.3.</i>	<i>Esiti analitici dei controlli effettuati (rapporti di prova microbiologici e chimici, misurazione periodica cloro residuo) ;</i>
		Azioni correttive intraprese in caso di N.C.
		<i>Relazione periodica con indicazione dei trattamenti ed eventuali azioni intraprese in caso di ripetute situazioni sfavorevoli. Evidenza degli interventi di manutenzione effettuati (scheda di manutenzione)</i>